



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

16.04.2026

223-679

Липецк

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что _____
электролаборатория с переносным комплектом приборов

(стационарная, передвижная с переносным комплектом приборов)

зарегистрирована в Верхне-Донском Управлении Ростехнадзора с присвоением
регистрационного номера № Л-78-2026 от «16» апреля 2026 года в части проведения испытаний
и (или) измерений электроустановок и (или) электрооборудования
напряжением _____ до 1 кВ

(до и (или) выше 1000В)

ООО «Промэлектроника», ИНН 4826032211

(полное наименование предприятия, организации)

398005, г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23а, тел. 8 (4742) 505-172

(юридический адрес предприятия, телефон, факс)

Перечень видов испытаний и (или) измерений

- Выполнение визуального осмотра при проверке соответствия смонтированной электроустановки проектной документации методом визуального осмотра и линейных измерений.
- Измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок, воздушных линий электропередач, измерение удельного сопротивления грунта.
- Проверка наличия цепи и качества соединений между заземлителями и заземляемыми элементами.
- Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции.
- Измерение полного сопротивления петли «фаза – нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали.
- Проверка работы устройств защитного отключения.
- Проверка срабатывания тепловых и электромагнитных расцепителей автоматических выключателей до 1000 В.
- Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования.
- Измерение напряжения и силы тока в электроустановках.

Свидетельство выдано на основании акта осмотра от «13» апреля 2026 года № Л2/430-223/1961
Срок действия Свидетельства установлен до «16» апреля 2029 года

Заместитель руководителя
м.п.

Продлено действие свидетельства

Заместитель руководителя
м.п.

до « » _____ г.

(подпись)

А.Н. СМЫКОВ
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)